



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Ачхой-Мартановская
межрайонная прокуратура**

Нурадилова, д. 128, с. Ачхой-Мартан,
Чеченская Республика, 366000

25.02.2019 № 7-17-2019

Директору МБОУ СОШ № 1 Катар-Юрт
Ачхой-Мартановского муниципального
района

Тагилевой Э. М.

366607; ЧР;
Ачхой-Мартановский муниципальный
район;
с. Катар-Юрт; ул. Кадырова, 118^а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии терроризму
и о пожарной безопасности

Ачхой-Мартановской межрайонной прокуратурой по поручению прокуроры республики, обусловленного заданием Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях муниципальных районов на предмет соблюдения требования правил пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69) основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также данной нормой законодательства предусмотрены основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

В силу п. 2 п. 6 ст. 28 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об

образовании, в том числе создает безопасные условия обучения. Присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проверкой установлено, что в нарушение требований пп. «б» п. 42 и пп. «в» п. 42 ППР-390 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в помещении используются розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями, также в помещении используются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2008 № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму» утвержден комплекс мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки.

Принцип приоритета мер предупреждения терроризма согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» является одним из основных принципов борьбы с терроризмом. Непринятие мер по обеспечению пожарной безопасности в МБОУ усиливает угрозу террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей, уничтожение имущества.

Выявленные нарушения закона в случае возникновения пожара, ставят под угрозу жизнь и здоровье, в том числе несовершеннолетних лиц, из числа учащихся.

Следует отметить, что выявленные нарушения стали возможными по причине недобросовестного и формального отношения ответственных должностных лиц образовательного учреждения к исполнению своих функциональных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Привести в соответствие требованиям пп. «б» п. 42 и пп. «в» п.42 ППР-390 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями, а также светильники, которые используются со снятыми колпаками (рассеивателями).

3. Решить вопрос о привлечении к ответственности должностного лица образовательного учреждения, по чьей вине допущены нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Ачхой-Мартановскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции



Р.Б. Хапаев

прокуратуру ЧР
Заместителю межрайонного прокурора
младшему советнику юстиции
Р.Б. Хапаеву
и. о. директора МБОУ
«СОШ №1 с. Катар-Юрт
им. З.С. Абдулаева»
Э.М. Тагилевой

Об устранении нарушений
требований трудового законодательства
о противодействии терроризму
и о пожарной безопасности.

Ваше представление от 25.02. 2019 года № 7-18-2019 «Об устранении нарушений требований трудового законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности» МБОУ «СОШ №1 с. Катар-Юрт им. З.С. Абдулаева» сообщает, что данное представление рассмотрено на совещании администрации школы с участием представителя межрайонной прокуратуры Х.Х. Хамзатова. Приняты меры по устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

Разработан и реализован комплекс мер направленных на безусловное соблюдение работниками школы требований трудового законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности. В дальнейшем в школе будут приведены в соответствие требованиям пп. «б» п. 42 и пп. в п. 42 ППР-390 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства ПФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениям, а также светильники, которые используются со снятыми колпаками.

Выписка из приказа о дисциплинарной ответственности прилагается.

12.03.2019 г.

И.о директора школы:  /Э.М. Тагилева/